

新闻标题：辅助电加热器技术要求

新闻出处：

新闻内容：辅助电加热器技术要求1、辅助电加热器用电热管应符合JB/T4088-99的标准 2、辅助电加热器筒体应能承受10 Kg水压检测，一分钟无渗漏，不变形 3、辅助电加热器在充分发热，额定电压条件下功率偏差不超过+5%—-10% 4、辅助电加热器的整体应进行防腐处理 5、辅助电加热器冷态泄漏电流应不超过0.5mA,工作时应不超过5mA 6、辅助电加热器冷态绝缘电阻应不小于100MΩ，工作时应不小于10 MΩ 7、辅助电加热器在动作电流10 mA，检测电压2000V的条件下，保持1min无击穿闪络现象 8、辅助电加热器每15KW通过的水流量应不小于10.5m³/h