

新闻标题：风道式辅助加热器的安装注意事项

新闻出处：

新闻内容：1、虽然风道式辅助电加热器上装有热保护器，可以自动切断电源，但仅限在风道中有风的情况下使用，必须避免出现加热器产生意外的情况。制热前应检查各相关元件处于正常状态，确保风机正常运行后，才能将电加热器投入使用，进而排除了无风干烧超高温的可能性，建议与风机联控。2、电源电压与电加热器电压必须相等，电加热器的主电源应单独提供。电加热器必须正确连接控制电路，才能投入使用。3、辅助电加热器虽有多种保护装置，但使用前应检查好所有的接线端子，是否牢固。要做好接地措施，以保安全。4、电加热器进风口端需加装过滤网，且定期清洗过滤网，避免各种异物进入损坏电热管或影响电热管的寿命及散热性能。5、安装时接线端应预留不少于一米的距离，便于维修与保养。